

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА  
«ГУБКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

303366, Орловская область, Малоархангельский район, с Губкино  
ул. Школьная д.1; тел. 8(48679) 2-32 -65; Gmail: [mal\\_gsoosh@orel-region.ru](mailto:mal_gsoosh@orel-region.ru)

Исх № 76  
от 18 сентября 2023 г.

В прокуратуру  
Малоархангельского района

**Отчет  
по исполнению Представления прокуратуры Малоархангельского  
района от 14.04.2023 г. № 13-2023  
об устранении нарушений федерального законодательства**

Во исполнение Представления прокуратуры Малоархангельского района от 17 августа 2023 года №13-2023 «Об устранении нарушений требований действующего законодательства» администрация МБОУ «Губкинская сош» сообщает, что была проведена следующая работа:

1. Настоящее Представление было рассмотрено на общем собрании трудового коллектива МБОУ «Губкинская сош» 17 сентября 2023 года с участием прокурора Малоархангельского района, старшего советника юстиции Блинова С.И.

2. Виновный в допущенных нарушениях, заместитель директора по УВР МБОУ «Губкинская сош» Манохина Татьяна Ивановна была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ прилагается).

3. Для обучения руководителя учреждения мерам пожарной безопасности 08 июня 2023 г. был заключен договор № ПП/1с Орловским областным отделением Общероссийской общественной организации «ВДПО Орловской области» на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки директора школы Внуковой Валентины Федоровны для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике». В связи с неуплатой вышеуказанной организации денежный средств за обучение, директор МБОУ «Губкинская сош» не смог пройти своевременно обучение. Поэтому 11 сентября 2023 г. администрация МБОУ «Губкинская сош» вновь обратилась к главе администрации Малоархангельского района с заявкой о выделении денежных средств в сумме шесть тысяч рублей 00 копеек на обучение (заявка прилагается).

4. Нарушение подпункта «б» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации устранено. Розетка в кабинете директора отремонтирована (фото прилагается).

5. Нарушение абзаца 3 пункта 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации устранено. Наружный противопожарный водоем обозначен указателем со светоотражающей поверхностью (фото прилагается).



Директор школы:

В.Ф. Внукова